



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия МЧС России +7 (863) 240-66-10,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 75-84-32)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02)

Предписание № 56/1/52

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя

общеобразовательная школа п. Притеречный, Моздокского района РСО-Алаания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 56 от «25» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период "01" июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и "29" июня 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена проверка государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Пикарским Александром Вячеславовичем помещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа п. Притеречный, Моздокского района, РСО- Алаания, расположенного по адресу: РСО- Алаания, Моздокский район п. Притеречный, ул. Пушкина, 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ п. Притеречный Тимофеевой Викторией Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Смонтировать ограждение по всему периметру кровли в соответствии с ГОСТ 25772	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 8.11 СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	

2.	Разработать декларацию пожарной безопасности.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184	10.06.2022г	
3.	Все помещения МБОУ СОШ оборудовать системой автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	10.06.2022г	
4.	Оборудовать места перепада высот кровель пожарными лестницами типа П1.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 8.8 СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
5.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки).	п. 13 ПП РФ № 1479	10.06.2022г	
6.	В здании МБОУ СОШ не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
7.	На лестничных площадках МБОУ СОШ не допускать размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2.2 м.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 6.26* СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
8.	Дверь в электрощитовую выполнить противопожарной с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п.1.82 СНиП 2.08.02-89*	10.06.2022г	
9.	Предусмотреть ограждение с перилами при высоте лестниц более 45 см	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
10.	Обеспечить объект с массовым пребыванием людей наличием планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТ 12.2.143-2009	ГОСТ 12.2.143-2009 от 01.07.2010г.	10.06.2022г	
11.	Предусмотреть мероприятия по недопущению выхода из подвала школы в объем лестничной клетки.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 6.9* СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
12.	Обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания дверей на путях эвакуации (установить доводчики).	п. 24 ПП РФ № 1479	10.06.2022г	
13.	Не допускать устройство деревянных перегородок	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п.5.18*СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
14.	Предусмотреть выходы на покрытие кровли из чердачного помещения	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123	10.06.2022г	

		ст.46 ФЗ № 184; п. 8.3 СНиП 21-01-97*		
15.	Предусмотреть между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184; п. 8.9 СНиП 21-01-97*	10.06.2022г	
16.	Обеспечить двери эвакуационных выходов запорами для их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ПП РФ № 1479	10.06.2022г	
17.	Установить указатель местонахождения пожарного водопостройки, водопостройки (со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения).	п. 48 ПП РФ № 1479	10.06.2022г	
18.	Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 № 123 ст.46 ФЗ № 184	10.06.2022г	
19.	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ПП РФ № 1479	10.06.2022г	
20.	Обеспечить ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением в него наличия, периодичности и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 61 ПП РФ № 1479	10.06.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества,

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по

Моздокскому району

капитан внутренней службы А.В. Пикарский

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 29 » июня 2021 г.



директор Тимофеева В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 29 » июня 2021 г.